

АКТ № 11 от 25 сентября 2023 г.

обследования объекта Реконструкция тепловых сетей от котельной Рекинцо. на ремонт  
(наименование объекта)  
расположенного по адресу: г. о. Солнечногорск, мкр Рекинцо

Комиссия в составе:

Председатель: А.М. Памбухчян Заместитель Главы администрации г.о. Солнечногорск

Члены комиссии:

Представители «Концедента»: администрация г.о. Солнечногорск

(наименование организации)

А.С. Доронкина главный эксперт УРИИ

(должность, Ф.И.О., подпись, печать)

Представители «Концессионера»: ООО «Газпром Теплоэнерго МО»

(наименование ремонтно-эксплуатационного предприятия)

С.А. Лосев Главный инженер

(должность, Ф.И.О., подпись, печать)

Р.Н. Перов Начальник ПТО

(должность, Ф.И.О., подпись, печать)

Произвела осмотр объекта Реконструкции тепловых сетей от котельной Рекинцо на предмет соблюдения концессионером условий концессионного соглашения от 22.10.2021 №10/2021 отметила следующее:

**Выполнено:**

Вскрыт участок тепловой сети в районе школы №4.

Выполнено устройство временного байпаса.

Смонтировано и врезано, и запущено в работу 266 м. 219 трубы. Работы в районе 4 школы завершены. На территории котельной Рекинцо выполнен монтаж временного байпаса, проведены гидравлические испытания и промывка.

20.09.2023 осуществлена переврезка.

Подписи:

Председатель комиссии \_\_\_\_\_

Члены комиссии \_\_\_\_\_